Утверждаю
Начальник испытательной лаборатории
_____ Калугин И.Л.
М.П. **подпись, Ф.И.О.**

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации» **ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ** Аттестат аккредитации № RA.RU.21АВ46 от 09.02.2016 Юридический адрес: 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15	**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ** **№ 978 ФХ от «19» марта 2018 г.** **(идентификационный номер протокола)**

1. Место проведения испытаний	446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, д.5, здание административно-бытового корпуса, лит. 4п., 2 этаж
2. Заявитель	ООО «Центр радиационной безопасности» (для Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология») ОГРН: 1126315003011, ИНН: 6315643711
3. Юридический адрес заявителя	443030, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, дом 97, кв. 18
4. Наименование продукции / объекта испытаний	Вода из скважины №1
5. Изготовитель (поставщик) продукции	Куйбышевская ГГЭ АО «Волгагеология»
6. Дата изготовления и (или) отбора пробы	06.03.2018 г.
7. Место отбора пробы	Кинель-Черкасский район, пос. Березняки
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	геолог Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология»; Великанов И.О.
9. Количество и объем испытываемых образцов	1; 5,0 л
10. Дата и время (при необходимости) поступления пробы в лабораторию	06.03.2018
11. Шифр образца	694
12. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 2.1.4.1074-01
13. Особые отметки	-

Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Нормативное значение по НД	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
694	1	Удельная суммарная α-активность	Бк/кг	< 0,02	не более 0,2	МВИ ФГУП ВНИИФТРИ 2005-07 Св-во № 40090.5И665 от 28.07.2005	соответствует
	2	Удельная суммарная β-активность	Бк/кг	< 0,1	не более 1,0	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2004-03 Св-во № 40090.4Г006 от 29.03.2004	соответствует
	3	Объемная активность радона-222	Бк/кг	< 0,3	не более 60	«Методика измерения содержания радия и радона в природных водах», НТЦ «НИТОН», М., 2006г., Св-во № 40090.6К818 от 02.06.2006г.	соответствует

Примечание.
Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Протокол составлен в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2,3-й – передается заказчику

Исполнители:

Начальник ИЛ _____ Калугин И.Л.

Данный протокол воспроизводить без согласия Исполнителя запрещается.

Утверждаю
Начальник испытательной лаборатории
_____ Калугин И.Л.
М.П. **подпись, Ф.И.О.**

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации» **ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ** Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB46 от 09.02.2016 Юридический адрес: 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15	**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ** **№ 979 ФХ от «19» марта 2018 г.** **(идентификационный номер протокола)**

1. Место проведения испытаний	446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, д.5, здание административно-бытового корпуса, лит. 4п., 2 этаж
2. Заявитель	ООО «Центр радиационной безопасности» (для Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология») ОГРН: 1126315003011, ИНН: 6315643711
3. Юридический адрес заявителя	443030, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, дом 97, кв. 18
4. Наименование продукции / объекта испытаний	Вода из скважины №2
5. Изготовитель (поставщик) продукции	Куйбышевская ГГЭ АО «Волгагеология»
6. Дата изготовления и (или) отбора пробы	06.03.2018 г.
7. Место отбора пробы	Кинель-Черкасский район, пос. Березняки
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	геолог Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология»; Великанов И.О.
9. Количество и объем испытываемых образцов	1; 5,0 л
10. Дата и время (при необходимости) поступления пробы в лабораторию	06.03.2018
11. Шифр образца	695
12. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 2.1.4.1074-01
13. Особые отметки	-

Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Нормативное значение по НД	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
695	1	Удельная суммарная α-активность	Бк/кг	0,04	не более 0,2	МВИ ФГУП ВНИИФТРИ 2005-07 Св-во № 40090.5И665 от 28.07.2005	соответствует
	2	Удельная суммарная β-активность	Бк/кг	< 0,1	не более 1,0	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2004-03 Св-во № 40090.4Г006 от 29.03.2004	соответствует
	3	Объемная активность радона-222	Бк/кг	< 0,3	не более 60	«Методика измерения содержания радия и радона в природных водах», НТЦ «НИТОН», М., 2006г., Св-во № 40090.6К818 от 02.06.2006г.	соответствует

Примечание.
Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Протокол составлен в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2,3-й – передается заказчику

Исполнители:

Начальник ИЛ _____ Калугин И.Л.

Данный протокол воспроизводить без согласия Исполнителя запрещается.

Утверждаю
Начальник испытательной лаборатории
_____ Калугин И.Л.
М.П. **подпись, Ф.И.О.**

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации» **ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ** Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB46 от 09.02.2016 Юридический адрес: 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15	**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ** **№ 980 ФХ от «19» марта 2018 г.** **(идентификационный номер протокола)**

1. Место проведения испытаний	446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, д.5, здание административно-бытового корпуса, лит. 4п., 2 этаж
2. Заявитель	ООО «Центр радиационной безопасности» (для Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология») ОГРН: 1126315003011, ИНН: 6315643711
3. Юридический адрес заявителя	443030, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, дом 97, кв. 18
4. Наименование продукции / объекта испытаний	Вода из скважины №1
5. Изготовитель (поставщик) продукции	Куйбышевская ГГЭ АО «Волгагеология»
6. Дата изготовления и (или) отбора пробы	06.03.2018 г.
7. Место отбора пробы	Кинель-Черкасский район, пос. Дубовый Колок
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	геолог Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология»; Великанов И.О.
9. Количество и объем испытываемых образцов	1; 5,0 л
10. Дата и время (при необходимости) поступления пробы в лабораторию	06.03.2018
11. Шифр образца	696
12. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 2.1.4.1074-01
13. Особые отметки	-

Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Нормативное значение по НД	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
696	1	Удельная суммарная α-активность	Бк/кг	0,05	не более 0,2	МВИ ФГУП ВНИИФТРИ 2005-07 Св-во № 40090.5И665 от 28.07.2005	соответствует
	2	Удельная суммарная β-активность	Бк/кг	< 0,1	не более 1,0	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2004-03 Св-во № 40090.4Г006 от 29.03.2004	соответствует
	3	Объемная активность радона-222	Бк/кг	< 0,3	не более 60	«Методика измерения содержания радия и радона в природных водах», НТЦ «НИТОН», М., 2006г., Св-во № 40090.6К818 от 02.06.2006г.	соответствует

Примечание.
Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Протокол составлен в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2,3-й – передается заказчику

Исполнители:

Начальник ИЛ _____ Калугин И.Л.

Данный протокол воспроизводить без согласия Исполнителя запрещается.

Утверждаю
Начальник испытательной лаборатории
_____ Калугин И.Л.
М.П. **подпись, Ф.И.О.**

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации» **ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ** Аттестат аккредитации № RA.RU.21АВ46 от 09.02.2016 Юридический адрес: 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15	**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ** **№ 981 ФХ от «19» марта 2018 г.** **(идентификационный номер протокола)**

1. Место проведения испытаний	446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, д.5, здание административно-бытового корпуса, лит. 4п., 2 этаж
2. Заявитель	ООО «Центр радиационной безопасности» (для Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология») ОГРН: 1126315003011, ИНН: 6315643711
3. Юридический адрес заявителя	443030, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, дом 97, кв. 18
4. Наименование продукции / объекта испытаний	Вода из скважины №2
5. Изготовитель (поставщик) продукции	Куйбышевская ГГЭ АО «Волгагеология»
6. Дата изготовления и (или) отбора пробы	06.03.2018 г.
7. Место отбора пробы	Кинель-Черкасский район, пос. Дубовый Колок
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	геолог Куйбышевской ГГЭ АО «Волгагеология»; Великанов И.О.
9. Количество и объем испытываемых образцов	1; 5,0 л
10. Дата и время (при необходимости) поступления пробы в лабораторию	06.03.2018
11. Шифр образца	697
12. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 2.1.4.1074-01
13. Особые отметки	-

Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Нормативное значение по НД	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
697	1	Удельная суммарная α-активность	Бк/кг	< 0,02	не более 0,2	МВИ ФГУП ВНИИФТРИ 2005-07 Св-во № 40090.5И665 от 28.07.2005	соответствует
	2	Удельная суммарная β-активность	Бк/кг	< 0,1	не более 1,0	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2004-03 Св-во № 40090.4Г006 от 29.03.2004	соответствует
	3	Объемная активность радона-222	Бк/кг	< 0,3	не более 60	«Методика измерения содержания радия и радона в природных водах», НТЦ «НИТОН», М., 2006г., Св-во № 40090.6К818 от 02.06.2006г.	соответствует

Примечание.
Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Протокол составлен в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2,3-й – передается заказчику

Исполнители:

Начальник ИЛ _____ Калугин И.Л.

Данный протокол воспроизводить без согласия Исполнителя запрещается.